



Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100

iors@ncrc.ac.rs www.ncrc.ac.rs


011/2025/34917-4

26 DEC 2023

ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

Ознака процедуре	П.ТЕХ.04
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015./15.12.2023.
Аутори процедуре	Драгослав Христов
Носилац процедуре	Др Драгана Јовићевић
Процедуру одобрио	Доц. др Милан Жегаран



 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре:		Ознака: П.ТЕХ.04
	Процедура одржавања инсталација грејања		
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС=Институт за онкологију и радиологију Србије

СТП=Служба за техничке и друге послове

2. ПРЕДМЕТ

Процедуром се дефинише начин руковања и одржавања инсталација грејања

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује од стране запослених у Служби за техничке и друге сличне послове ИОРС.


4. ОДГОВОРНОСТИ

За рад одговорног техничког лица на одржавању инсталације грејања одговорни су директори служби.

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

Дневно одржавање инсталација грејања (Д):

- Д1 Контрола допремања грејног флуида у подстаницу грејања
- Д2 Прегледати да ли су потребни вентили отворени
- Д3 Прегледати да ли су укључене циркулационе пумпе
- Д4 Да ли ради аутоматика електромагнетних вентила
- Д5 Прегледати инсталацију грејања (цеви)
- Д6 Прегледати грејна тела да ли су равномерно загрејана
- Д7 Озрачити по потреби грејна тела
- Д8 Преконтролисати количину омекшивача воде (Водофос)

 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	Назив процедуре: Процедура одржавања инсталација грејања		Ознака: П.ТЕХ.04
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

Годишње одржавање инсталација грејања (А):

- A1 Испразнити инсталацију грејања
- A2 Сервисирати вентиле, заменити заптивке и подмазати завојна вретена
- A3 Сервисирати циркулационе пумпе уз замену лежајева и симеринга